

Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 560)

Veld	Waarde
Datum vraag	22-3-2023
Onderwerp	Vluchtelingen container units De Deimpt (gasopslag)
Fractie(s)	FvD
Vraag	Vraag: Is er rekening mee gehouden met de gasopslag die tegenover de Deimpt ligt (zie bijlagen)? Naar onze mening lijkt dit niet een hele veilige situatie om hier mensen laten te verblijven.
Antwoord	Antwoord: In de omgeving bevinden zich de volgende risicobronnen: – LPG tankstation, en dan het LPG-vulpunt – Twee buisleidingen voor het vervoer van aardgas onder hoge druk. Op bijgaande kaart een overzicht. De tijdelijke units komen op een afstand buiten de wettelijke PR 10-6 contour (de contour waarbinnen geen woningen gerealiseerd mogen worden). Zelfredzaamheid Als er een incident met een lossende LPG-tankwagen gebeurt, dit is met name het risico, en de toekomstige bewoners/gebruikers moeten het gebouw verlaten dan zijn er voldoende vluchtmogelijkheden aan de veilige kant (de Deimpt) nodig. Risicocommunicatie is van belang om toekomstige bewoners/gebruikers te informeren over mogelijke externe calamiteiten en de acties die zij moeten ondernemen om zich in veiligheid te brengen. Deze maatregelen worden allemaal getroffen.
Bijlage(s)	image0 (1).pdf image1.pdf image2.pdf kaart.jpg