

Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 592)

Veld	Waarde
Datum vraag	30-5-2023
Onderwerp	Brandveiligheid wooncontainer units De Deimpt
Fractie(s)	FvD
Vraag	Naar aanleiding van dit nieuws artikel maken wij onze zorgen betreft de "ontheemde Oekraïense" vluchtelingen die binnenkort gehuisvest gaan worden aan De Deimpt. Dit omdat dat het aan heel lage brandveiligheidsniveau zou voldoen. https://www.brandveilig.com/nieuws/brandweer-bezorgd-over-brandveiligheid-containerwoningen-72710 Vraag 1: Zijn het nieuwe woonunits? Vraag 2: Zijn er al vergunningen afgegeven? Vraag 3: Wat zijn de brandveiligheidsgaranties? Vraag 4: Zijn de container woonunits gecompartmenteerd, zodat de brand niet over kan slaan? Vraag 5: Hoe is de vergunning opgebouwd? Vraag 6: Hoe wordt de stroom aangelegd? Vraag 7: Blijft een wooncontainercomplex toch langer dan 15 jaar op zijn plaats staan, dan moet het flink worden aangepast zodat het wel aan de nieuwbouwregels voldoet. Is er al bekend wat dit de gemeente gaat kosten, of zijn ze dan eigenlijk afgeschreven? Vraag 8:

	Hoe verhoudt de afstand van de wooncontainer units zich met het bestaande gebouw oud politie bureau, en is dit toegestaan?
Antwoord	Antwoord 1: Ja, de woonunits zijn nieuw. Antwoord 2: Nee, er zijn nog geen vergunningen afgegeven. Antwoord 3: De dichte gevels geven 1 uur brandwerendheid. De gevels met openingen 30 minuten. Antwoord 4: De eenheden zijn gecompartmenteerd. Dat betekent niet dat de brand niet over kan slaan, maar overslag tussen woningen wordt beperkt door de brandwerende muren. Antwoord 5: De vergunning wordt, zoals alle vergunningen, voorzien van een (in dit geval uitgebreide) ruimtelijke motivering waarin verschillende ruimtelijke onderzoeken moeten aangeven dat het verantwoord is om de woningen op deze positie te plaatsen. De vergunning wordt daarnaast bouwkundig en brandtechnisch gekeurd (beoordeeld aan de hand van tekeningen). Antwoord 6: De capaciteit van het gebouw aan de Deimpt is voorzien van een grootverbruik aansluiting. Deze aansluiting lijkt voldoende te zijn om de eenheden van voldoende stroom te kunnen voorzien. Voor alsnog is het idee om de voorziening van de Deimpt door te lussen naar de tijdelijke eenheden. Antwoord 7: De gemeente plaatst de eenheden in beginsel voor 2 jaar, met optie tot verlenging. De eenheden worden daardoor volledig ingezet voor de opvang van Oekraïners en daarmee bekostigd door het Rijk. Antwoord 8: Tussen de beide gebouwen staat 5 meter geprojecteerd. Dit is voldoende om brandoverslag tegen te kunnen gaan (het risico op brandoverslag te beperken tot een acceptabel niveau).

