

Gemeente Edam-Volendam
[redacted]
Postbus 180
1130AD Volendam

Bezoekadres:
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

Postadres:
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 088 – 751 20 00
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum 10-06-2025
Onze referentie
Uw referentie 20241229 00016 001
Uw brief van

Telefoon 088 – 751 22 19
E-mail [redacted]@vrzw.nl
Onderwerp Advies brandveiligheid op aanvraag
omgevingsvergunning activiteit bouwen

Geachte [redacted]

Op 4 juni 2025 heeft u ons een brandveiligheidsadvies gevraagd voor een ingediende omgevingsvergunning met activiteit bouwen, het betreft bouwwerk:

Naam : Realiseren twee bovenwoningen
Adres : Plutostraat 40e
PC/Plaats : 1131 WG Volendam

Positief advies met voorwaarden

Voor wat betreft de brandveiligheid zien wij geen weigeringsgrond voor deze aanvraag. In de bijlage treft u ons advies aan.

Kopie vergunning

Graag ontvangen wij een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor ons dossier en om de repressieve dienst te kunnen informeren.

Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met [redacted]

Met vriendelijke groet

[redacted signature]

[redacted]
teamleider Risicobeheersing

bijlage(n): Adviesrapportage

Adviesrapportage

Algemene gegevens

Behandeld door : 
Telefoonnummer : 088 – 751 22 19
Email : @vrzw.nl

Zaaknummer BV : 20241229 00016 001
Naam bouwwerk : Realiseren twee bovenwoningen
Adres : Plutostraat 40e
Postcode/plaats : 1131 WG Volendam
Gebruiksfunctie : Woon- / winkelfunctie
Toetsingskader : Besluit bouwwerken leefomgeving; Verbouw

Gebruikte documenten

Bij de beoordeling van deze aanvraag omgevingsvergunning zijn de volgende documenten beoordeeld:

Tekening nummer	Datum laatste versie	Bijzonderheden
Blad 1	19-05-2025	Bestektekening gevels + doorsnede
Blad 1g	19-05-2025	Bouwbesluit tekening gevels + plattegronden

Conclusie advies : Akkoord met voorwaarden

Beoordeling omgevingsvergunning activiteit bouwen onderdeel brandveiligheid

De aanvraag omgevingsvergunning bouwen voldoet aan de voorschriften op het gebied van brandveiligheid.
Er is geen weigeringsgrond voor deze aanvraag.

Voorwaarden:

- Classificatie Ew-EI overeenkomstig NEN 6069
- Weerstand tegen rookdoorgang overeenkomstig NEN 6075

Met vriendelijke groet,


medewerker brandveilig leven en advies

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen