

Van: "WABO Bouwen en Milieu"
Verzonden: woensdag 26 februari 2025 12:19
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@gmail.com>
Onderwerp: Plutostraat 40 gasloos

Hoi [REDACTED],

Jij hebt de vraag gesteld of Plutostraat 40^e gasloos moet worden gebouwd.

Sinds 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen gasloos worden uitgevoerd.

Onder nieuwbouwwoningen wordt verstaan, woningen die worden toegevoegd aan de woningvoorraad

Dat gebeurt hier met deze 2 woningen ook

Derhalve dienen deze woningen gasloos te worden uitgevoerd.

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Medewerker vergunningverlening



Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Mgr Cornelis Veermanlaan 1f, 1131 KB Volendam

Postbus 180, 1130 AD Volendam

T: (0299) 398 398

www.edam-volendam.nl

Afwezig op vrijdagmiddag

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen